

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-005172_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: **AYUNTAMIENTO LAS NAVAS DEL MARQUÉS**

Teléfono: **918 97 20 00**

Población: **Las Navas del Marqués**

Fax:

Dirección: **Plaza de La Villa 1**

Provincia: **Ávila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: **AGUA DE CONSUMO**

Municipio: **NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)**

Tipo P.Muestreo: **DEPOSITO**

Punto Muestreo: **PM-DEP-DEPOSITO ETAP 2-LAS NAVAS DEL MARQUES /**

Fecha de Toma: **20/11/2017 09:00:00**

Recogida por: **PERSONAL AQUALIA**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: **23/11/2017**

Fecha Inicio: **23/11/2017**

Fecha Final: **24/11/2017**

Cod. P.M.: **6102**

Registro Nº: **5172**

Tipo Análisis: **CONTROL ETAP/DEP**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

Cloro Libre: 2 mg/l;

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLOR LIBRE-01/01	mg/l	1,0		
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	77		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
TURBIDEZ	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,8		1,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:02/01/2018

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ